

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Nr 1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie 60 studni zlokalizowanych na terenach wodonośnych”

W związku z otrzymanym pytaniem Wykonawcy dotyczącym przetargu jw. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Nr pytania	Treść pytania	Treść odpowiedzi
1	Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne stopnie w kolorze jasnym ułatwiające inspekcje studni wykonane z polipropylenu wzmocnianego włóknem szklanym odporne na korozję o szerokości min 30 cm równoważnie do stopni ze stali kwasoodpornej zgodnie z normą PN-EN 14396 i PN-EN 13101:2002?	Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne stopnie studienne w kolorze jasnym umożliwiające inspekcje studni wykonane z polipropylenu wzmocnianego włóknem szklanym. Warunkiem dopuszczenia jest: - wykonanie przez producenta fabrycznie zintegrowanych stopni złączowych z obudową studzienną, - szczeble antypoślizgowe (nie dopuszcza się stosowania np. nakładek, oklejania stopni), - odstęp stopni złączowych od siebie ok. 30 cm, - odstęp pomiędzy stopniami taki sam (równy), - szerokość stopnia złączowego minimum 30 cm, - zgodne z normą PN-EN 14396 lub PN-EN 13101, - stopnie powinny być demontowalne.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze zmianami) informuję, że zmieniła się treść SIWZ w następujący sposób:

Na końcu punktu 3.1. PFU dopisano zdanie: "Po wykonaniu żwirowania, warstwę żwiru filtracyjnego należy przykryć geowłókniną separacyjno - filtracyjną, a następnie przysypać gruntem rodzimym. Geowłókninę dobierze Wykonawca m.in. na podstawie badań analizy sitowej gruntu rodzimego."

Pismo to stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.

W imieniu Zamawiającego:

Jolanta Krychowska

MPWiK S.A. Wrocław

Menadżer

Obszar Organizacyjny

